

MINERGIE® Zertifikat

Fensterkonstruktion	Sirius H
der Firma	Saugy AG Ihr Schreinerteam Lenkstrasse 96, 3775 Lenk
Material:	Blendrahmen: Holz Flügelrahmen: Holz
Masse:	Rahmen 95 x 64 mm, Flügel 72 x 74 mm, Stulp 118 x 74 mm
Glasflächenanteil:	75,9 %
Verglasung:	3-fach Isolierglas, U_g -Wert 0.70 W/m ² K, Stärke 36 mm
Randverbund:	Eco Spacer

ausgewiesener U_w -Wert ≤ 1.0 W/m²K

Diese Fensterkonstruktion erfüllt den MINERGIE®-Standard, der von Kantonen, Bund und Wirtschaft getragen wird.



MINERGIE® - Fenster

Code Nr. 571.11

Ein MINERGIE®-Fenster ist ein Fenster, welches dem besten Stand der Technik entspricht, insbesondere bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Kondensatfreiheit und Dichtigkeit sowie ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aufweist.

Die Konstruktion **Sirius H** darf als **MINERGIE®-Modul Fenster** bezeichnet werden.

Bachenbülach, 06. Juli 2011

Dietikon, 06. Juli 2011

Schweizerischer Fachverband
Fenster- und Fassadenbranche
FFF

Schweizerische Zentralstelle
Fenster- und Fassadenbau
SZFF

Geschäftsführer

Geschäftsführer

MINERGIE®

Mehr Lebensqualität, tiefer Energieverbrauch
Meilleure qualité de vie, faible consommation d'énergie

www.minergie.ch